

Декларация соответствия BOA-CVE H, BOA-CVP H стандартам ЕС

Настоящим мы,

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Германия)

удостоверяем, что изделие:

BOA-CVE H	PN 16/25/40	DN 15 - 200
BOA-CVP H	PN 16/25/40	DN 15 - 200

соответствуют требованиям Директивы ЕС 2014/68/EU для оборудования, работающего под давлением.

Дополнительно учитываются основные требования техники безопасности, предусмотренные Приложением 1 к Директиве о безопасности машин и оборудования 2006/42/ЕС, и принимаются требуемые меры для предотвращения опасностей.

Используемые гармонизированные европейские стандарты:

Запорные клапаны
DIN EN 60534, DIN EN 12516-2, DIN EN 12516-3,
DIN EN 12266-1, DIN EN 13789, DIN EN 1092-2,
DIN EN 1092-1, свод правил AD 2000

Другие стандарты/нормативные документы:

DIN 3840

Подходит для:

Жидкости групп 1 и 2

Процедура оценки соответствия:

Modul H

Наименование и адрес сертифицирующего и контролирующего уполномоченного органа:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199
80686 München (Германия)

Номер уполномоченного органа:

0036

Применимые директивы:

Электромагнитная совместимость: Директива 2014/30/ЕС

Директива о безопасности низковольтного оборудования: Директива 2014/35/ЕС

Арматура \leq DN 25 соответствует ст. 4 п. 3 Директивы ЕС 2014/68/ЕС по оборудованию, работающему под давлением. По этой причине на ней не может присутствовать ни маркировка CE, ни номер уполномоченного органа.

Сертификат соответствия стандартам ЕС оформлен:

Франкenthal, 01.02.2018



Wolfgang Glaub

Вице-президент по интегрированной системе менеджмента в Германии



Dieter Hanewald

Руководитель направления разработки арматуры низкого давления